

## 内覧会：浴室チェックリスト

### 1. 仕上げ・外観

- 1.1 浴槽の表面に傷・擦れ・ひびがない
- 1.2 浴槽のエプロン（前板）に浮き・歪みがない
- 1.3 壁パネルの継ぎ目に隙間がない
- 1.4 壁パネルに傷・凹み・汚れがない
- 1.5 天井パネルにたわみ・浮きがない
- 1.6 床の表面に傷・汚れ・施工ムラがない
- 1.7 床と壁の取り合い（コーキング）が均一で隙間がない
- 1.8 コーキングに気泡・剥がれ・打ち忘れがない
- 1.9 鏡に傷・曇り・歪みがない
- 1.10 カウンターの取り付けが水平でガタつきがない

### 2. ドア・開口部

- 2.1 浴室ドアの開閉がスムーズ
- 2.2 ドアのパッキンが正しく取り付けられている
- 2.3 ドア下部の換気スリットに汚れ・詰まりがない
- 2.4 ドア枠と床の取り合いに隙間がない
- 2.5 ドアを閉めたときに“カタカタ音”がしない

### 3. 水栓・シャワー

- 3.1 シャワーヘッドからの水漏れがない
- 3.2 シャワーホースにねじれ・折れ跡がない
- 3.3 水栓レバーの動きがスムーズ
- 3.4 お湯と水の切り替えが正常
- 3.5 水圧が弱すぎない（他水栓と同時使用时も確認）
- 3.6 水を止めた後にポタポタ落ち続けない

### 4. 排水・防水

- 4.1 排水口の部品（ヘアキャッチャー等）が全て揃っている。
- 4.2 排水の流れがスムーズで、逆流や溜まりがない
- 4.3 排水口周りのコーキングが切れていない
- 4.4 床に水を撒いたとき、特定の場所に水が溜まらない（勾配確認）
- 4.5 浴槽の排水栓が正常に開閉する
- 4.6 浴槽の排水が遅すぎない

### 5. 換気・乾燥機

- 5.1 換気扇が正常に作動する
- 5.2 異音（カタカタ・ビーン）がない
- 5.3 風量が弱すぎない
- 5.4 浴室乾燥機の操作パネルが正常に反応する
- 5.5 乾燥・暖房・涼風・換気各モードが動作する
- 5.6 フィルターが正しく取り付けられている

### 6. 収納・金物

- 6.1 タオル掛け・手すりがしっかり固定されている
- 6.2 収納棚が水平でガタつきがない
- 6.3 収納棚の角に欠け・割れがない
- 6.4 物置きカウンターの耐荷重に問題がない（ぐらつきチェック）

### 7. 照明・電気

- 7.1 照明が正常に点灯する
- 7.2 照明カバーに傷・曇り・浮きがない
- 7.3 浴室内のスイッチ（照明・乾燥機）が正しく動作する

※内覧会当日は懐中電灯や水平器を持参することをお勧めします。